


Vážená zákaznice, vážený zákazníku, v současné době byl na vašem odběrném místě instalován statický čtyřkvadrantový elektroměr typu SL7000. Naměřené údaje elektroměr zobrazuje na kombinovaném podsvětleném displeji (LCD), ovládaném listovacím tlačítkem.



### Listy displeje elektroměru

Stavy číselníků lze dohledat pomocí listovacího (horního) tlačítka elektroměru v listu STD-DATA

- Postup nastavení listů: (výchozí režim – *rolovací mód*)
- ✓ 1 x krátce zmáčknout horní (listovací) tlačítko – vyvolá se test displeje
  - ✓ opakovanými stisky tlačítka rolujeme mezi listy "Std-data", "P01", "P02" a „END“
  - ✓ Po najetí požadovaného listu zmáčknout tlačítko dlouze (cca 5 vteřin), poté se údaj displeje změní na první položku listu
  - ✓ seznam položek listů je v příloze
  - ✓ ukončení listu – při krátkém stisku na položce „KONEC“, dostaneme se zpět do rolovacího módu

\* - hodnota z minulého fakturačního období  
 xx – pořadové číslo měsíce  
 VT – vysoký tarif  
 NT – nízký tarif

### nastavení listů displeje

Zobrazení displeje / Automatické rolování

1.8.1	činná energie odběr VT
1.8.1.xx	činná energie odběr VT - předhodnota*
1.8.2	činná energie odběr NT
1.8.2.xx	činná energie odběr NT - předhodnota*
1.8.0	činná energie odběr
1.8.0.xx	činná energie odběr - předhodnota*
2.8.0	činná energie dodávka
2.8.0.xx	činná energie dodávka - předhodnota*

list č.1 - "Std - data" - pro nastavení "ODBĚR+DODÁVKA 2 tarif+FVE"

0.9.1	Čas	HH:MM:SS
0.9.2	datum	RR-MM-DD
1.8.1	činná energie odběr VT	
1.8.1.xx	činná energie odběr VT - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
1.8.2	činná energie odběr NT	
1.8.2.xx	činná energie odběr NT - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
1.8.0	činná energie odběr	
1.8.0.xx	činná energie odběr - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
2.8.0	činná energie dodávka	
2.8.0.xx	činná energie dodávka - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
5.8.0	jalová energie 1Q	
5.8.0.xx	jalová energie 1Q - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
6.8.0	jalová energie 2Q	
6.8.0.xx	jalová energie 2Q - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
7.8.0	jalová energie 3Q	
7.8.0.xx	jalová energie 3Q - předhodnota*	(3 poslední měsíce)
8.8.0	jalová energie 4Q	
8.8.0.xx	jalová energie 4Q - předhodnota*	(3 poslední měsíce)