


Závislost bodu tuhnutí ve °C pro různé koncentrace Solarenu

Objemová koncentrace [%]	Teplota tuhnutí [°C]
0	0
20	-2
40	-7
50	-11
60	-15
70	-18
80	-23
100	-32

Závislost teploty tuhnutí Solarenu na objemové koncentraci




Závislost hustoty v kg m^{-3} na koncentraci Solarenu
pro různé teploty

		Teplota						
		-20 °C	0 °C	20 °C	40 °C	60 °C	80 °C	100 °C
Koncentrace [% objemová]	0		1000	998	992	983	972	958
	20		1013	1009	1002	992	981	968
	40		1025	1019	1011	1000	988	976
	60		1037	1029	1019	1007	995	982
	80	1058	1048	1039	1027	1014	1001	987
	100	1068	1057	1047	1034	1020	1006	991


Závislost hustoty v kg m^{-3} na teplotě pro různé
koncentrace Solarenu

		Koncentrace [% objemová]					
		0	20	40	60	80	100
Teplota [°C]	-20					1058	1068
	0	1000	1013	1025	1037	1048	1057
	20	998	1009	1019	1029	1039	1047
	40	992	1002	1011	1019	1027	1034
	60	983	992	1000	1007	1014	1020
	80	972	981	988	995	1001	1006
	100	958	968	976	982	987	991

Závislost hustoty na koncentraci Solarenu pro různé teploty




Závislost hustoty na teplotě pro různé koncentrace Solarenu




Závislost kinematické viskozity v mm^2/s na teplotě pro různé koncentrace Solarenu

		Koncentrace		
		60 %	80 %	100 %
Teplota [°C]	-20		46,8	82,2
	-10		21,1	35,3
	0	7,71	11,0	17,7
	10	5,04	6,63	10,0
	20	3,43	4,46	6,26
	30	2,43	3,19	4,24
	40	1,79	2,34	3,05
	50	1,38	1,74	2,30
	60	1,10	1,33	1,79
	70	0,902	1,06	1,43
	80	0,757	0,900	1,16
	90	0,644	0,786	0,948
	100	0,547	0,631	0,785

Závislost viskozity na teplotě pro různé koncentrace Solarenu



Závislost viskozity na teplotě pro různé koncentrace Solarenu



Závislost měrného tepla
v KJ/kg.K na teplotě pro různé koncentrace
Solarenu

		Koncentrace			
		40 %	60 %	80 %	100 %
Teplota [°C]	-20			3,55	3,32
	-10			3,58	3,36
	0	3,98	3,79	3,62	3,40
	10	4,00	3,82	3,66	3,44
	20	4,02	3,85	3,69	3,48
	30	4,03	3,88	3,73	3,53
	40	4,05	3,92	3,77	3,57
	50	4,07	3,95	3,80	3,61
	60	4,08	3,98	3,84	3,65
	70	4,10	4,01	3,88	3,69
	80	4,11	4,04	3,91	3,74
	90	4,13	4,07	3,95	3,78
	100	4,15	4,10	3,99	3,82

Závislost měrného tepla na teplotě pro různé koncentrace Solarenu

